Российская Федерация
Чукотский автономный округ
АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Усть-Белая»
689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Анадырская, тел./факс: 93 453, e-mail: moucub@mail.ru

СПРАВКА
о состоянии зданий и объектов образования
МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая»
Здание начальной школы/детского сада с. Снежное
Почтовый адрес: 689541,ЧукотскийАО, Анадырский район, с. Снежное, ул. Центральная дом 12

1	Дата ввода в эксплуатацию	1984
2	№ и данные техпаспорта	Инвентарный № 77 203:845 4 000000331 от 15.09.2008 года
3	Тип здания (полное описание из чего сделаны наружные стены, внутренние стены, крыша, пол и т.п.)	Наружные стены выполнены из бруса, обжиты доской и металлом, внутренние стены отштукатурены с побелкой покраской, крыша шиферная
4	Этажность	1 этажное
5	Проектная наполняемость	50
6	Степень огнестойкости	2, обработано огнезащитным составом
7	Характеристика теплоснабжения	Централизованное водоснабжение
8	Характеристика вентиляции	Имеется естественная вентиляция, в кухне принудительная
9	Характеристика водоснабжения	Центральный водопровод
10	Наличие канализации	отсутствует
11	Способ обеспечения питьевой водой	Центральный водопровод
12	Наличие и тип пожарной сигнализации, дата ввода в эксплуатацию (данные акта)	На объекте установлены следующие приборы и извещатели: Контроллер Мираж М4-03, ДИП-212-58, ПКИ-РС1 «Говорун», 26.12.2014г.
13	Наличие и количество средств связи, место нахождения	Телефон в комнате дежурного и в кабинете заместителя директора по ДВ
14	Вид охраны, время работы	Сторож с 18:00 до 7:00
15	Наличие и вид ограждения, высота, количество мест для прохода, проезда, где расположены	Дет/сад огорожен металлической сеткой рабицей, подъездные дороги в случае эвакуации и подъезда пожарной техники содержатся свободными
16	Наличие запасных выходов (где	Школа-садик имеет 5 выходов: по периметру

	расположены)	здания
17	Характеристика помещений (место нахождения, количество помещений, площади)	
17.1	Столовая	1 этаж – кухня: 2 помещения – 23,5м^2; 25,5м^2
17.2	Спортзал	отсутствует
17.3	Библиотека	отсутствует
17.4	Актовый зал	отсутствует
17.5	Туалетные комнаты	1 этаж – 9,6м^2; 10,5м^2
17.6	Душевые	отсутствуют
17.7	Учебные кабинеты	4 комнаты – 36м^2; 39,3м^2; 66,4м^2; 23,2м^2
17.8	Другие помещения	2 спальные комнаты – 25,5м^2; 28,9м^2
18	Медицинский кабинет (местонахождение, наличие лицензии, время работы специалистов)	

Директор
МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая» Л.Е. Игнатьева